令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧上水道）　大和田配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	27.0													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	<0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.1													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	<0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧上水道）　赤石配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	27.0													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	<0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.0													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	<0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　長平配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	16.9													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.5													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	0.9													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　中地区配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	17.1													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.4													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　鳴沢配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	16.8													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.5													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　山田野配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	17.0													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	<0.3													
47	PH値	5.8～8.6	7.5													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧芦萢地区簡易水道）　芦萢配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	12.9													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.7													
47	PH値	5.8～8.6	7.1													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	0.7													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧芦萢地区簡易水道）　松代配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	14.0													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.7													
47	PH値	5.8～8.6	7.2													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	<0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧種里地区簡易水道）

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	0													
2	大腸菌	不検出	不検出													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	16.9													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	0.3													
47	PH値	5.8～8.6	6.3													
48	味	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常なし	異常なし													
50	色度	5	<0.5													
51	濁度	2	<0.1													

令和６年度　　水質検査結果

館前小規模水道

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100以下	－													
2	大腸菌	不検出	－													
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－													
4	水銀及びその化合物	0.0005	－													
5	セレン及びその化合物	0.01	－													
6	鉛及びその化合物	0.01	－													
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－													
8	六価クロム化合物	0.02	－													
9	亜硝酸態窒素	0.04	－													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－													
12	フッ素及びその化合物	0.8	－													
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－													
14	四塩化炭素	0.002	－													
15	1,4-ジオキサン	0.05	－													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－													
17	ジクロロメタン	0.02	－													
18	テトラクロロエチレン	0.01	－													
19	トリクロロエチレン	0.01	－													
20	ベンゼン	0.01	－													
21	塩素酸	0.6	－													
22	クロロ酢酸	0.02	－													
23	クロロホルム	0.06	－													
24	ジクロロ酢酸	0.03	－													
25	ジブロモクロロメタン	0.1	－													
26	臭素酸	0.01	－													
27	総トリハロメタン	0.1	－													
28	トリクロロ酢酸	0.03	－													
29	ブロモジクロロメタン	0.03	－													
30	ブロモホルム	0.09	－													
31	ホルムアルデヒド	0.08	－													
32	亜鉛及びその化合物	1.0	－													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	－													
34	鉄及びその化合物	0.3	－													
35	銅及びその化合物	1.0	－													
36	ナトリウム及びその化合物	200	－													
37	マンガン及びその化合物	0.05	－													
38	塩化物イオン	200	－													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－													
40	蒸発残留物	500	－													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	－													
42	ジェオスミン	0.00001	－													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－													
44	非イオン界面活性剤	0.02	－													
45	フェノール類	0.005	－													
46	有機物(TOC)	3	－													
47	PH値	5.8～8.6	－													
48	味	異常なし	－													
49	臭気	異常なし	－													
50	色度	5	－													
51	濁度	2	－													