

《資料4》

各校舎の現状

◆校舎の新築年及び改修状況

学校別築年数等

西海 小学校	新規建設年	昭和44年(1969) ⇨ 築53年
	過去の改修	1) 平成5年(1993)～6年(1994) ⇨ <u>築24年目</u> …老朽対策 2) 平成22年(2010) ⇨ <u>築41年目</u> …耐震・老朽対策
舞戸 小学校	新規建設年	平成6年(1994)～8年(1996) ⇨ 築26年
	過去の改修	※大規模改修の <u>実績なし</u>
鱒ヶ沢 中学校	新規建設年	昭和52年(1977)新築、⇨ 築44年
	過去の改修	1) 平成9年(1997)～12年(2000) ⇨ <u>築20年目</u> …耐震・老朽対策 2) 平成22年(2010) ⇨ <u>築33年目</u> …老朽対策

◆令和4年度実施の建築物定期調査の結果 →※3年毎に実施（当町建設管財課所属の一級建築士による）

調査の概要と指摘事項は下記のとおり。

▶西海小学校

検査日：令和4年11月11日

要是正指摘事項：① 建築物の外部…外壁躯体亀裂から雨水侵入

② 建築物の内部…階段室外壁躯体亀裂から侵入した雨水により内部塗装が剥落

▶舞戸小学校

検査日：令和4年11月17日

要是正指摘事項：① 建築物の外部…外壁躯体の劣化及び損傷

② 屋上及び屋根…
・屋上防水シートの劣化
・ドレーンの詰まり
・体育館屋根から雨漏り

▶鱒ヶ沢中学校

検査日：令和4年11月11日

要是正指摘事項：① 建築物の外部…
・外壁躯体の劣化

・体育館外壁水切金物の腐食