

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年度	令和4年度
施設名称	エコクリーンアファイ

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ(単位:t)	-	457	450	600	398	512.5	653.5						
	年度計(単位:t)	3,071	457	450	600	398	512.5	653.5	0	0	0	0	0	0
	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3						
	測定の結果(°C)	850以上	878	899	906	901	903	902						
	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近											
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3						
	測定の結果(°C)	200以下	179	175	174	174	180	180						
	測定を行った位置	-	煙道の排ガス採取口											
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.3						
	測定の結果(ppm)	100以下	4	7	4	4	3	3						
	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-												
	結果の得られた年月日	-												
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下												
煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(6回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	-	R4.4.14	R4.5.12	R4.6.9		R4.8.18	R4.9.8						
	結果の得られた年月日	-	R4.4.27	R4.5.26	R4.6.23		R4.9.5	R4.9.22						
	ばいじん濃度測定の結果(g/m ³ N)	0.08		<0.004										
	硫酸化物排出量測定の結果(m ³ N/h)	-		0.054										
	窒素酸化物濃度測定の結果(cm ³ /m ³ N)	250以下	100	39	79		100							
	塩化水素濃度測定の結果(cm ³ /m ³ N)	700		24				<4						