一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年度	令和6年度
施設名称	エコクリーンアフイ

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ（単位:t）	－				185.05	525.7	370.76	442	525.5	319	359	228	249.5
	年度計(単位:t)	3,205	0	0	0	185.05	525.7	370.76	442	525.5	319	359	228	249.5
燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	－	焼却炉出口付近											
	結果の得られた年月日	－				952	926	910	906	909	898	886	860	891
	測定の結果(℃)	850以上												
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	－	ろ過式集じん器入口付近											
	結果の得られた年月日	－				190	191	191	192	207	209	203	210	202
	測定の結果(℃)	200以下												
煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)	測定を行った位置	－	煙道の排ガス採取口											
	結果の得られた年月日	－				15	9	9	8	7	8	7	6	13
	測定の結果(ppm)	100以下												
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	除去を行った年月日	－	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回/年）	採取した位置	－	煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	－												
	結果の得られた年月日	－												
	測定の結果(ng-TEQ/㎥N)	5以下												
煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（6回/年）	採取した位置		煙突内の排ガス採取口											
	採取した年月日	－								R6.11.14	R6.12.12			
	結果の得られた年月日	－								R6.12.3	R7.1.6			
	ばいじん濃度測定の結果(g/㎥N)	0.08												
	硫黄酸化物排出量測定の結果(㎥N/h)	－												
	窒素酸化物濃度測定の結果(㎤/㎥N)	250以下								64				
	塩化水素濃度測定の結果(㎤/㎥N)	700									<3			