

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年度	令和元年度														
施設名称	エコクリーンアファイ														
項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	可燃ごみ(単位:t)	-	486.5	535.5	314	578	462	461	539.5	478	442	408.5	360.5	410.5	
	年度計(単位:t)	5,476	486.5	535.5	314	578	462	461	539.5	478	442	408.5	360.5	410.5	
	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近												
燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.6	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1	
	測定の結果(°C)	850以上	909	913	920	915	887	886	896	881	890	900	860	879	
	測定を行った位置	-	ろ過式集じん器入口付近												
集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.6	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1	
	測定の結果(°C)	200以下	183	187	187	181	181	183	185	180	180	175	175	165	
	測定を行った位置	-	煙道の排ガス採取口												
煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し、記録したもの)	結果の得られた年月日	-	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.6	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1	
	測定の結果(ppm)	100以下	2	2	2	2	2	4	2	2	4	6	6	10	
	測定を行った位置	-	常時機械除去												
煙突から排出される排出ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口												
	採取した年月日	-													
	結果の得られた年月日	-													
	測定の結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	5以下													
煙突から排出される排出ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(6回/年)	採取した位置	-	煙突内の排ガス採取口												
	採取した年月日	-	H31.4.11	R1.5.16	R1.6.13				R1.9.12	R10.10	R1.11.14		R2.1.16	R2.1.16	R2.3.5
	結果の得られた年月日	-	H31.4.23	R1.5.29	R1.6.28				R1.10.5	R1.11.13	R1.12.3		R2.2.4	R2.2.4	R2.3.25
	ばいじん濃度測定の結果(g/m <sup>3</sup> N)	0.08		<0.003							<0.003				
	硫黄酸化物排出量測定の結果(m <sup>3</sup> N/h)	-		0.064							<0.029				
	窒素酸化物濃度測定の結果(cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N)	250以下	69	52	62				65	57				45	
塩化水素濃度測定の結果(cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N)	700		7	12				8		<3		6		9	

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(CO濃度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	3	1	2	4			2	2			2	
2	2	1	1	1		2	1		2			16
3	2	2	9	1		1	1		2		5	4
4	2	2	2	1		2	1		3		4	16
5	2		2	1		2	1	2	2		4	25
6	2	2	2	1		2		2	2	11	8	8
7		2	2	1		3	2	5	4	3	6	
8	2	2	2	4			3	2		6		
9	1	3	3	1		2	1	2	2	3		5
10	2	2	3	1	5	2	2		2	6	3	11
11	2	2	2	5	2	2	1	1	4	4	6	17
12	1		1	1	2	1	1	1	14			6
13	2	2	1	1	2	2		1	8		2	4
14		2	1	2	1			1		2	2	
15	2	2	1	1	1		2	1		1		9
16	2	2		2	1		1	2	2	6		15
17	2	2	1	2	2		1		2	5	21	
18	2	1	3	2			1	8	2	6	8	3
19	2	2		3	2		1	3	3	11	11	9
20	2	2		2	2			4	1		2	11
21		2			2		5	2	2	2	2	3
22	2	2		2	2			2		16	4	
23	1	2		2	2	30	2		12	6		4
24	2	2		1	2	2	2		4	10		14
25	2	3		1		2	2	2	2	2	10	3
26	2	2		1	1	2	2	3	4	6	6	18
27	2	3			2	2		1	12	2	7	9
28		1			2	2	4	1			9	2
29	2	3			2		3	1		4		
30	2	3			2	2	2	2		7		10
31		1			2		2			11		10
計	50	58	38	44	39	63	46	51	91	9	122	232
平均	2	2	2	2	2	4	2	2	4	6	6	10

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(炉出口ガス温度)

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	870	882	931	862			909	915			878		
2	890	899	913	940		889	937		885			764	
3	914	851	911	925		916	922		883		813	912	
4	911	898	929	956		905	931		870		876	927	
5	921		947	935		920	893	712	867		901	911	
6	918	862	920	927		911		901	891	597	910	942	
7		911	918	913		889	860	895	833	865	940		
8	889	914	928	932			899	899		910			
9	914	927	920	933		898	833	891	818	934		679	
10	898	862	896	927	693	899	900		837	946	743	880	
11	893	924	920	923	855	916	916	888	793	945	746	864	
12	931		937	912	872	930	915	884	839			907	
13	933	904	927	921	908	945		906	936		887	914	
14		909	920	896	914			909		864	923		
15	889	920	919	905	925		861	896		922		521	
16	915	930		912			878	841	847	946		901	
17	901	919	907	931	893		907		897	942	702		
18	923	939	895	923	925		930	911	923	944	841	926	
19	908	933		885	888		916	955	942		899	913	
20	892	940		907	875			934	931	893	907	872	
21		923			911		860	871	940	940	927	855	
22	897	920		890	882			880		930	936		
23	925	936		866	891	493	857		899	934		907	
24	920	936		909	879		864	902	936	884		935	
25	938	903		913			925	907	786	941	906	650	920
26	913	898		923	889		910	914	793	918	856	911	928
27	921	944			932		932		909	954		901	949
28		926			907		913	866	889		929	901	942
29	913	960			891		884	927		932			
30	894	877			920	890	897	875		885		909	
31		927			893		915			887		914	
計	23631	26474	15638	22866	17743	15945	22409	20267	19580	19791	17192	21092	
平均	909	913	920	915	887	886	896	881	890	900	860	879	

一般廃棄物処理施設の維持管理記録(集じん器ガス温度)

日 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	181	185	187	166			179	183			178	
2	179	181	176	175		185	184		183			170
3	183	177	187	179		185	183		180		175	170
4	184	187	189	181		187	183		181		176	166
5	176		188	180		185	183	168	174		176	156
6	183	186	191	185		188		179	185	164	172	160
7		184	186	175		183	183	173	184	167	187	
8	187	182	186	175			188	175		175		
9	181	185	189	179		187	179	182	186	178		183
10	181	185	187	183	164	185	186		187	175	173	188
11	187	188	186	185	168	187	181	184	185	180	173	176
12	185		189	181	171	187	185	177	157			187
13	182	187	188	180	182	189		171	176		176	180
14		188	189	177	176			183		177	173	
15	186	187	187	183	183		190	177		172		140
16	187	184		186	184		186	178	175	169		165
17	189	188	187	173	183		178		184	174	175	
18	182	187	188	182			186	182	180	176	169	168
19	179	187		189	189		186	174	182		176	160
20	184	190		185	169			176	183	180	165	162
21		187			186			184	174	174	181	155
22	184	187		186	190		185	186		176	179	
23	182	189		183	187	161	187		181	172		171
24	185	187		185	186	170			173	182		164
25	181	189		188		182	189	183	182	176	157	160
26	186	189		190	182	179	185	183	178	180	184	151
27	183	190			185	183		184	184		180	175
28		187			185	187	187	185		179	176	172
29	185	189			188		185	187		183		
30	181	187			186	182	188	182		172		171
31		190			185		190			177		165
計	4763	5409	3180	4531	3629	3292	4436	4136	3954	3858	3501	4015
平均	183	187	187	181	181	183	185	180	180	175	175	167