令和3年度　地下水の水質検査結果

施設名：鰺ヶ沢一般廃棄物最終処分場

観測井戸上流			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月8日			7月8日			10月14日			1月13日		
測定結果取得日			4月19日			7月21日			10月25日			1月25日		
	単位	基準値												
気温	℃c	ー	10.9			27.6			19.2			−2.5		
水温	℃c	ー	12.2			14.7			14.2			11.7		
電気伝導率	mS/m	ー	26			27			33			35		
塩化物イオン	mg/l	ー	11			19			15			14		
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと												
総水銀	mg/l	0.0005以下												
カドミウム	mg/l	0.003以下												
鉛	mg/l	0.01以下												
六価クロム	mg/l	0.05以下												
ひ素	mg/l	0.01以下												
全シアン	mg/l	検出されないこと												
PCB	mg/l	検出されないこと												
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下												
ジクロメタン	mg/l	0.02以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下												
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下												
チラウム	mg/l	0.006以下												
シマジン	mg/l	0.003以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下												
ベンゼン	mg/l	0.01以下												
セレン	mg/l	0.01以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下												
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下												
ふっ素	mg/l	15以下												
ほう素	mg/l	50以下												
亜硝酸窒素及び硝酸性窒素	mg/l	200以下												
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1												