令和８年度　　水質検査結果
鯵ヶ沢町水道事業（旧上水道）　大和田配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	28.0	28.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	<0.2	<0.2												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧上水道）　赤石配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	27.0	27.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	6.9	7.1												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	<0.2	0.2												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　長平配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	17.0	17.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.5	7.6												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	1.3	0.5												
52	濁度	2度以下	0.5	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　中地区配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	17.0	17.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.5	7.6												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	0.5	0.3												
52	濁度	2度以下	0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　鳴沢配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	17.0	17.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.6	7.5												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	0.3	0.3												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧鯵ヶ沢地区簡易水道）　山田野配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	17.0	17.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.6	7.7												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	0.3	0.3												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧芦萢地区簡易水道）　芦萢配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	10.0	8.7												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	0.4	0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.1	6.9												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	0.4	<0.2												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

鯵ヶ沢町水道事業（旧芦萢地区簡易水道）　松代配水池系統

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	10.0	8.7												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	0.4	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	7.1	6.8												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	0.4	<0.2												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果
鯵ヶ沢町水道事業（旧種里地区簡易水道）

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	0	0												
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	－												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	－												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	－												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	17.0	17.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	<0.3	<0.3												
48	PH値	5.8～8.6	6.6	6.4												
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし												
51	色度	5度以下	<0.2	<0.2												
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1												

令和８年度　　水質検査結果

館前小規模水道

項目NO.	水質基準項目	基準値 (mg/L以下)	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL	－	0												
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性												
3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	－												
4	水銀及びその化合物	0.0005	－	－												
5	セレン及びその化合物	0.01	－	－												
6	鉛及びその化合物	0.01	－	－												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	－												
8	六価クロム化合物	0.02	－	－												
9	亜硝酸態窒素	0.04	－	<0.004												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	－												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	<0.02												
12	フッ素及びその化合物	0.8	－	－												
13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	－												
14	四塩化炭素	0.002	－	－												
15	1,4-ジオキサン	0.05	－	－												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	－	－												
17	ジクロロメタン	0.02	－	－												
18	テトラクロロエチレン	0.01	－	－												
19	トリクロロエチレン	0.01	－	－												
20	PFOS及びPFOA	0.00005	－	－												
21	ベンゼン	0.01	－	－												
22	塩素酸	0.6	－	－												
23	クロロ酢酸	0.02	－	－												
24	クロロホルム	0.06	－	－												
25	ジクロロ酢酸	0.03	－	－												
26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	－												
27	臭素酸	0.01	－	－												
28	総トリハロメタン	0.1	－	－												
29	トリクロロ酢酸	0.03	－	－												
30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	－												
31	ブロモホルム	0.09	－	－												
32	ホルムアルデヒド	0.08	－	－												
33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	－												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	－	0.13												
35	鉄及びその化合物	0.3	－	－												
36	銅及びその化合物	1.0	－	－												
37	ナトリウム及びその化合物	200	－	－												
38	マンガン及びその化合物	0.05	－	－												
39	塩化物イオン	200	－	120.0												
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	－	－												
41	蒸発残留物	500	－	－												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	－												
43	ジェオスミン	0.00001	－	－												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	－												
45	非イオン界面活性剤	0.02	－	－												
46	フェノール類	0.005	－	－												
47	有機物(TOC)	3	－	0.6												
48	PH値	5.8～8.6	－	6.9												
49	味	異常でないこと	－	異常なし												
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし												
51	色度	5度以下	－	0.7												
52	濁度	2度以下	－	<0.1												